

**Rozváděče nízkého napětí –
Část 1: Obecná ustanovení****ČSN
EN IEC 61439-1
ed. 3
OPRAVA 1
35 7107**

Corrigendum

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení z července 2022 se opravuje takto:

V článku 10.11.5.4 „Hodnota a doba trvání zkratového proudu“, odstavec 6, se první věta upravuje takto:

„Zkouška s AC krátkodobým proudem se smí použít k ověření jmenovitého DC krátkodobého výdržného proudu a jmenovitého DC dynamického výdržného proudu, za předpokladu, že zkouška s AC má vrcholový proud rovný jmenovitému DC dynamickému výdržnému proudu a efektivní hodnota krátkodobého proudu je rovna alespoň jmenovitému DC krátkodobému výdržnému proudu.“

V prvním sloupci, posledním řádku tabulky 9 se údaj „ $U_i \leq 60$ “ upravuje takto:

„ $60 < U_i$ “.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 OPRAVA 1

515944



ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2022, 2 strany
Cenová skupina 998

