

**ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA**

**Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti  
a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken  
včetně jejich prvků stavebního kování –  
Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů  
a otevíravých oken**



EUROPEAN STANDARD

**EN 15269-20:2020/AC**

NORME EUROPÉENNE

September 2022

EUROPÄISCHE NORM

---

ICS 13.220.50; 91.060.50

English version

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and openable windows

Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 20 : Étanchéité à la fumée des portes, fermetures, rideaux en toile manœuvrables et ouvrants de fenêtre

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - Teil 20: Rauchdichtigkeit von Türen, Toren, Abschlüssen, Gewebevorhängen und zu öffnenden Fenstern

This corrigendum becomes effective on 28 September 2022 for incorporation in the official English version of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

## 1 Modification to Annex A, “Construction parameter variations”

In Annex A, Table A.1, rule no. B.2.3 (see row below):

“

B.2.3 Profile connections – coupling – <b>See Figure A.30</b>	Add	Possible for $S_a$ providing the joint is sealed properly and the sealing system is not affected. For blockframe projected/face overall width is limited up to 300 mm, for face-mounted frames without limit.  Otherwise not possible without an additional test.	Test scenario F
---	-----	---	-----------------

”

delete the text “for  $S_a$ ” in column 3 to read as follows:

“

B.2.3 Profile connections – coupling – <b>See Figure A.30</b>	Add	Possible providing the joint is sealed properly and the sealing system is not affected. For blockframe projected/face overall width is limited up to 300 mm, for face-mounted frames without limit.  Otherwise not possible without an additional test.	Test scenario F
---	-----	---	-----------------

”

**U p o z o r n ě n í :** Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN EN 15269-20 OPRAVA 1

**516287**



ČESKÁ  
AGENTURA PRO  
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě  
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2023, 4 strany  
Cenová skupina 998

