

**Rozváděče nízkého napětí –
Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě****ČSN
EN IEC 61439-5
ed. 3
OPRAVA 1
35 7107**

idt IEC 61439-5:2023/COR1:2025-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3:2024 je českou verzí opravy EN IEC 61439-5:2023/AC:2025-02. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3:2024 is the Czech version of the Corrigendum EN IEC 61439-5:2023/AC:2025-02. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel odborného překladu: České agentury pro standardizaci, s. p. o., IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Vydala: [Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace](#)

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v [e-shopu](#) České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Rozváděče nízkého napětí –
Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
(IEC 61439-5:2023/COR1:2025)**

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies –
Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
(IEC 61439-5:2023/COR1:2025)

Ensembles d'appareillage à basse tension –
Partie 5: Ensembles pour réseaux de distribution
publique
(IEC 61439-5:2023/COR1:2025)

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen –
Teil 5: Schaltgerätekombinationen in öffentlichen
Energieverteilungsnetzen
(IEC 61439-5:2023/COR1:2025)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 28. února 2025 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.



**Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung**

Řídící centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

Oznámení o schválení

Text opravy IEC 61439-5:2023/COR1:2025 byl schválen CENELEC jako EN IEC 61439-5:2023/AC:2025-02 bez jakýchkoliv modifikací.


10.2 Pevnost materiálů a částí

10.2.101.6 Ověření mechanické pevnosti dveří

Na konec druhého odstavce se doplňuje tato nová věta:

Dveře určené k uvolnění ze závěsu bez použití nástroje pro údržbu nebo pro provoz se zkouší podle popisu uvedeného výše, ale pouze silou 50 N.

Obrázek 107 se nahrazuje takto:



Obrázek 107 – Schematické znázornění zkoušky pro ověření mechanické pevnosti dveří

U p o z o r ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agenturacas.gov.cz.

ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 OPRAVA 1



ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2025, 4 strany
Cenová skupina 998