

**Elektrická požární signalizace –  
Část 20: Nasávací hlásiče****ČSN  
EN 54-20  
OPRAVA 1  
34 2710**

idt EN 54-20:2006/AC:2008-11

## Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 54-20:2007 je českou verzí opravy EN 54-20:2006/AC:2008-11. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 54-20:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 54-20:2006/AC:2008-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 54-20 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 20: Nasávací hlásiče** z ledna 2007 se opravuje takto:

**1 Předmět normy**

*V Předmětu normy se druhý odstavec nahrazuje tímto zněním:*

Nasávací hlásiče, vyvinuté pro ochranu před specifickými riziky, které zahrnují speciální charakteristiky (včetně doplňkových vlastností nebo zdokonalené funkčnosti, pro které tato norma nestanovuje zkoušku nebo metodu posouzení), jsou též do této normy zahrnuty. Požadavky na provedení jakékoli speciální charakteristiky nejsou předmětem této normy.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Radek Špaček

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 54-20 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2009, 2 strany

**82823** Cenová skupina 998

